

護理機構評鑑管理系統(https://ltca.mohw.gov.tw) 一般護理之家填寫

「一般護理之家公共安全設備設置現況調查」之路徑及操作說明如下：

1. 一般護理之家帳號登入後，點擊左側功能項之「公共安全設備設置現況調查」
2. 點擊「開始填寫」鍵，即可進行調查填報作業。

The screenshot displays the user interface of the nursing institution evaluation system. On the left, a sidebar menu contains several options, with 'Public Safety Equipment Installation Status Survey' (公共安全設備設置現況調查) highlighted in red and labeled (1). The main content area features a table with columns for 'Management' (管理), 'Institution Code' (機構代碼), 'City' (縣市別), 'Authority' (權屬別), 'Last Data Entry Time' (最後一次資料填寫時間), 'Last Audit Time' (最近一次審查資料時間), and 'Writing Status' (填寫狀態). A 'Start Filling' (開始填寫) button is highlighted in red and labeled (2). Below the table, there is a detailed announcement in Chinese regarding the survey, including its purpose, objectives, and reporting sources.

一、依據
行政院109年11月9日中央災害防救委員會第39次會議決定辦理。

二、調查目的
住宿式機構公共安全設備設置完備性，係機構安全之基本要求，尤其一般護理之家因環境特殊性，其住民屬弱勢避難困難，有鑑於近幾年，住宿式長照機構本土性火災災例凸顯機構「合法或合格」不等於「安全」，而機構完備的消防安全設備，有助於火災發生時降低人員傷亡風險，未來，護理之家消防安全設備擬公開資訊，並納入評鑑參考，故辦理本調查。

三、公共安全設備優先公開資訊要項有二
(一) 自動撒水設備:依美國聯邦政府統計數據為例進行分析，若寢室設有自動撒水設備系統，即使沒有及時關門，也能控制97%的火勢，且可降低81%的消防人員傷亡風險，並減少80%住民傷亡的可能性，故美國聯邦政府於2013年要求所有接受聯邦政府補助經費，或參與評鑑的醫療機構、長照機構都應設置自動撒水設備系統，又日本厚生省亦補助長照機構設置自動撒水設備，故護理之家「自動撒水設備」之裝置與否，係首要公共安全設備盤點之重點。
(二) 119火災通報裝置:為提高火災發生時，系統自動且即時通報之时效，避免有限時間內，人工通報錯誤，延遲消防人員救災，或將有限人力有效用於搶救或疏散住民，故護理之家「119火災通報裝置」與否亦為設備盤點重點項目。

四、公告時間
預定110年3月公告，並定期更新公告。

五、資料填報來源
(一) 填報系統:護理機構評鑑管理資訊系統。
(二) 填報及審核確認單位

一般護理之家客服：
 客服專線：02-85907128 李信翰
 客服信箱：0800mohw5@gmail.com
 產後及居家客服：
 客服專線：02-85907134 翁宜涵
 客服信箱：0800mohw6@gmail.com
 客服服務時間：AM 9:00 ~ PM 6:00
 (星期一到五，國定假日休息)

*備註：若一般護理之家帳號登入時，該機構尚未填寫調查資料，則調查填報功能頁會自動彈出提醒填報。

公告 公共安全設備設置現況調查 X

管理	機構代碼	機..	縣市別	權屬別	最後一次資料填寫時間	最近一次審查資料時間	填寫狀態
開始填寫	歷程記錄	大...	臺北市	醫院附設			機構填寫中

系統訊息

預定110年3月公告公安設施設備完備結果，請填寫公安設施設備調查表，感謝您！

確定

一、依據
行政院109年11月

二、調查目的
住宿式機構公共安全設備設置完備性，係機構安全之基本要素，尤其一般護理之家因環境特殊性，其性向屬弱勢避難困難，有鑑於近幾年，住宿式長照機構本土性火災災例凸顯機構「合法或合格」不等於「安全」，而機構完備的消防安全設備，有助於火災發生時降低人員傷亡風險，未來，護理之家消防安全設備擬公開資訊，並納入評鑑參考，故辦理本調查。

三、公共安全設備優先公開資訊事項有二
(一) 自動撒水設備:依美國聯邦政府統計數據為例進行分析，若寢室設有自動撒水設備系統，即使沒有及時關門，也能控制97%的火勢，且可降低81%的消防人員傷亡風險，並減少80%住民傷亡的可能性，故美國聯邦政府於2013年要求所有接受聯邦政府補助經費，或參與評鑑的醫療機構，長照機構都應設置自動撒水設備系統，又日本厚生省亦補助長照機構設置自動撒水設備，故護理之家「自動撒水設備」之裝置與否，係首要公共安全設備盤點之重點。
(二) 119火災通報裝置:為提高火災發生時，系統自動且即時通報之时效，避免有限時間內，人工通報錯誤，延遲消防人員救災，或將有限人力有效用於搶救或疏散住民，故護理之家「119火災通報裝置」與否亦為設備盤點重點項目。

四、公告時間
預定110年3月公告，並定期更新公告。

五、資料填報來源
(一) 填報系統:護理機構評鑑管理資訊系統。
(二) 填報及審核確認單位

3. 點選自動灑水設備及119火災通報裝置的「設置設備情形」欄位
4. 點選自動灑水設備及119火災通報裝置的「確認」欄位；「結果」資料系統會自動帶出
5. 全部資料填寫完畢後，點擊「送出」鍵，完成該機構調查填報

資料維護

縣市別: 臺北市 機構代碼: []

權屬別: 醫院附設 機構名稱: []

設置項目	設置情形調查	確認	結果
自動灑水設備	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 1.設有自動灑水設備並經地方主管機關竣工查驗。(勾選是，請填1-1) 1-1設置類型:(限勾一類) <input type="radio"/> a.自動灑水設備 <input type="radio"/> b.水道連結型自動灑水設備 <input type="radio"/> c.經內政部消防署審核認可之同等效能替代(必填寫項目名稱): <input type="text"/> <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 2.撤水頭設置涵蓋機構所有立案範圍。	<input type="radio"/> 左列選項全部符合 <input type="radio"/> 左列選項僅部分符合 <input type="radio"/> 左列選項均未符合	結果為系統自動帶出 <input type="radio"/> 已完設 <input type="radio"/> 未完設
119火災通報裝置	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 1.設有符合內政部認可之119火災通報裝置設備。 <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 2.以專線設置119火災通報裝置並經消防局勤務中心完成測試。 <input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 3.機構立案範圍設有與119火災通報裝置連線之火警受信總機或火警受信總機之副機。	<input type="radio"/> 左列選項全部符合 <input type="radio"/> 左列選項僅部分符合 <input type="radio"/> 左列選項均未符合	結果為系統自動帶出 <input type="radio"/> 已完設 <input type="radio"/> 未完設

(3) → (4)

(5)

送出 關閉

護理機構評鑑管理系統(https://ltca.mohw.gov.tw) 一般護理之家退回補填之路徑如下:

1. 一般護理之家帳號登入後，點擊左側功能項之「公共安全設備設置現況調查」
2. 點擊「退回補填」鍵，即可進行退回補填作業。

選單

公告 公共安全設備設置現況調查

管理	機構代碼	機..	縣市別	權屬別	最後一次資料填寫時間	最近一次審查資料時間	填寫狀態
(2) 退回補填 歷程記錄	7401090030	大...	臺北市	醫院附設	1091222		機構補件中

(1) 公共安全設備設置現況調查

一般護理之家公共安全設備設置現況調查

評鑑作業

申復

追蹤輔導作業

服務量調查

問卷調查

一般護理之家客服：
 客服專線：02-85907128 李信翰
 客服信箱：0800mohw5@gmail.com
 產後及居家客服：
 客服專線：02-85907134 翁宜涵
 客服信箱：0800mohw6@gmail.com
 客服服務時間：AM 9:00 ~ PM 6:00
 (星期一到五，國定假日休息)

一、依據
 行政院109年11月9日中央災害防救委員會第39次會議決定辦理。

二、調查目的
 住宿式機構公共安全設備設置完備性，係機構安全之基本要求，尤其一般護理之家因環境特殊性，其住民屬弱勢避難困難，有鑑於近幾年，住宿式長照機構本土性火災災例凸顯機構「合法或合格」不等於「安全」，而機構完備的消防安全設備，有助於火災發生時降低人員傷亡風險，未來，護理之家消防安全設備擬公開資訊，並納入評鑑參考，故辦理本調查。

三、公共安全設備優先公開資訊要項有二
 (一) 自動撒水設備:依美國聯邦政府統計數據為例進行分析，若寢室設有自動撒水設備系統，即使沒有及時關門，也能控制97%的火勢，且可降低81%的消防人員傷亡風險，並減少80%住民傷亡的可能性，故美國聯邦政府於2013年要求所有接受聯邦政府補助經費，或參與評鑑的醫療機構、長照機構都應設置自動撒水設備系統，又日本厚生省亦補助長照機構設置自動撒水設備，故護理之家「自動撒水設備」之裝置與否，係首要公共安全設備盤點之重點。
 (二) 119火災通報裝置:為提高火災發生時，系統自動且即時通報之時效，避免有限時間內，人工通報錯誤，延遲消防人員救災，或將有限人力有效用於搶救或疏散住民，故護理之家「119火災通報裝置」與否亦為設備盤點重點項目。

四、公告時間
 預定110年3月公告，並定期更新公告。

五、資料填報來源
 (一) 填報系統:護理機構評鑑管理資訊系統。
 (二) 填報及審核確認單位

3. 查看「衛生局退回理由」
4. 依據衛生局查看理由，修正「公共安全設備設置現況調查」填寫資料
5. 勾選【已依衛生局審查之退回理由】，修正內容】欄位。
6. 點擊「修正回復」鍵，完成該機構退回補填作業。

資料維護

縣市別: 臺北市 (3) 機構代碼: []

權屬別: [] 機構名稱: []

衛生局退回理由: 退回理由

設置項目	設置情形調查	確認	結果
自動灑水設備	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 1.設有自動灑水設備並經地方主管機關竣工查驗。(勾選是，請填1-1) 1-1設置類型:(限勾一項) <input type="radio"/> a.自動灑水設備 <input type="radio"/> b.水道連結型自動灑水設備 <input type="radio"/> c.經內政部消防署審核認可之同等效能替代(必填寫項目名稱): <input type="text"/> <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 2.灑水頭設置涵蓋機構所有立案範圍。	<input type="radio"/> 左列選項全部符合 <input type="radio"/> 左列選項僅部分符合 <input checked="" type="radio"/> 左列選項均未符合	結果為系統自動帶出 <input type="radio"/> 已完設 <input checked="" type="radio"/> 未完設
119火災通報裝置	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 1.設有符合內政部認可之119火災通報裝置設備。 <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 2.以專線設置119火災通報裝置並經消防局勤務中心完成測試。 <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 3.機構立案範圍設有與119火災通報裝置連線之火警受信總機或火警受信總機之副機。	<input type="radio"/> 左列選項全部符合 <input checked="" type="radio"/> 左列選項僅部分符合 <input type="radio"/> 左列選項均未符合	結果為系統自動帶出 <input type="radio"/> 已完設 <input checked="" type="radio"/> 未完設

(5) 「已依衛生局審查之退回理由」，修正內容

(6) 修正回復 關閉