

臺南市政府衛生局 營業場所水質檢驗結果公告

(113年3月26日更新公告)

一、113年2月份三溫暖場所水質檢驗結果均與規定相符

二、113年2月份溫泉場所水質檢驗初驗與規定不符及其複驗結果：

編號	場所名稱	地址	採樣點	初驗結果	複驗結果
1	嶺一旅社	臺南市白河區關嶺里9-2號	個人池(湯屋)	113/2/21 生菌數超標	113/3/12 與規定相符
	關子嶺大旅社	臺南市白河區關嶺里20號	個人池(湯屋)	113/2/21 生菌數超標	113/3/12 與規定相符

三、113年2月份游泳池場所水質檢驗初驗與規定不符及其複驗結果：

編號	場所名稱	地址	採樣點	初驗結果	複驗結果
1	樂祐飯店有限公司	臺南市中西區光賢街23號1至5樓	SPA池	113/2/21 生菌數超標	113/3/11 與規定相符

四、水質標準：(本局102年1月14日南市衛疾字第1020002430號公告)

浴室業水質標準	游泳業水質標準
1. 大腸桿菌(<i>Escherichia coli</i>):每100公撮(mL)池水之含量,應低於1CFU(或1.1MPN)。 2. 總菌落數(Total Bacterial Count):池水在35±1℃環境下培養48±3小時後,其每1公撮(mL)含量,應低於500CFU。	1. 酸鹼值:6.0至8.5。 2. 自由有效餘氯: 室內0.5至1.0ppm;室外1.0至3.0ppm。 3. 大腸桿菌(<i>Escherichia coli</i>):每100公撮(mL)池水之含量,應低於1CFU(或1.1MPN)。 4. 總菌落數(Total Bacterial Count):池水在35±1℃環境下培養48±3小時後,其每1公撮(mL)含量,應低於500CFU。 5. 使用海水者,其水質標準為大腸桿菌(<i>Escherichia coli</i>)每100公撮(mL)池水之含量,應低於1000CFU。

五、水質抽驗時間：依淡旺季節，不定期辦理。

六、水質檢驗結果「與規定不符」處理流程：

由本局函文通知檢驗結果且要求限期改善，於14天內再辦理抽驗複查，若檢驗結果仍「與規定不符」者，將依「臺南市營業衛生管理自治條例」第16條規定，處負責人新臺幣3,000元以上15,000元以下罰鍰。